

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Strona | 1

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Przedmiotem postępowania jest realizacja elementów w ramach II etapu inwestycji, na które składa się stworzenie placu zabaw typu galeon oraz instalacja zamglawiaczy na Przystani Powiat Nakielski.

W związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły zapytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), odpowiada:

Pytanie 1:

W SIWZ jest mowa o zamglawiaczach zasilanych pompą średniociśnieniową. Czy poduszcie Państwo możliwość użycia pompy wysokociśnieniowej (ciśnienie robocze 70 barów), która pozwala wytwarzać mgiełkę lepszej jakości niż pompa średniociśnieniowa? Ciśnienie 70 barów stosowane jest w profesjonalnych systemach zamglawiających najwyższej jakości.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy wysokociśnieniowej o ciśnieniu roboczym 70 barów. Zastosowanie urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w SIWZ jest dopuszczalne.

Pytanie 2:

W SIWZ jest mowa o zamglawiaczach zasilanych pompą średniociśnieniową. Proszę o doprecyzowanie, jakie ciśnienie to ciśnienie średnie?

Odpowiedź 2:

Zamawiający w SIWZ mówiąc o ciśnieniu średnim miał na myśli ciśnienie 9 barów.

Pytanie 3:

Czy dopuszczacie Państwo zamglawiacze wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej (bez malowania proszkowo)?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza zamglawiacze wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4:

Jaka jest orientacyjna odległość od miejsca w kotłowni, w której przewiduje się zamontowanie pompy do obsługi zamglawiaczy, do najbliższego zamglawiacza?





przystań powiat nakielski



Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli

Odpowiedź 4:

Orientacyjna odległość pomiędzy pompą do obsługi zamglawiaczy, a pierwszym zamglawiaczem to odcinek ok. 50 metrów.

Odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji.

Strona | 2

Odpowiedzi na zapytania zostają zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.powiat-nakielski.pl w zakładce: zamówienia publiczne.


STAROSTA
Tadeusz Sobol



ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakle nad Notecią ☎ +48 52 386 66 33 📠 +48 52 386 66 25

🌐 www.powiat-nakielski.pl ✉ starosta.ena@powiatypolskie.pl