



	Rodzaj pomieszczenia
0.1	Kotłownia
0.2	Magazyn opału
0.3	Pomieszczenie gospodarcze
0.4	Pomieszczenie gospodarcze
0.5	Pomieszczenie gospodarcze
0.6	Komunikacja
0.7	Pomieszczenie porządkowe
0.8	Magazyn na meble ogrodowe
0.9	Przedśionek
0.10	Salka pamięci

LEGENDA:

- Przewody instalacji c.t. z rur stalowych czarnych ze szwem, prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego i pod stropem.
- Przewody instalacji c.o. z rur stalowych czarnych ze szwem, prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego i pod stropem.
- Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE, prowadzić w warstwie posadzki.

UWAGA:

- Izolacja przewodów wg części opisowej.
- Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą Hilti typ CFS-S ACR o odpowiedniej odporności ogniowej.
- W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
- W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: RZUT PIWNICY - INSTALACJE OGRZEWcze	skala: 1:100
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	branża: SANITARNA
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: mgr inż. Maciej Sakowski KUP/0129/POOS/14	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Bartunek KUP/0074/PWOS/15	podpis:
opracowanie:	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	
data: 21.10.2016	
nr rys: C01	