


	Rodzaj pomieszczenia
3.1	Poddasze 1
3.2	Poddasze 2
3.3	Poddasze 3
3.4	Poddasze 4

LEGENDA:

 Przewody instalacji c.t. z rur stalowych czarnych ze szwem, prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego i pod stropem.

UWAGA:

1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą Hilti typ CFS-S ACR o odpowiedniej odporności ogniowej.
3. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
4. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: <i>RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.T.</i>	skala: <i>1:100</i>
obiekt: <i>Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej</i>	branża: <i>SANITARNA</i>
adres budowy: <i>Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269</i>	
projektant: <i>mgr inż. Maciej Sakowski</i> <i>KUP/0129/POOS/14</i>	podpis:
projektant sprawdzający: <i>mgr inż. Małgorzata Bartunek</i> <i>KUP/0074/PWOS/15</i>	podpis:
opracowanie:	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	
data: 21.10.2016 nr rys: C04	