



- UWAGI:**
- INSTALACJĘ ODGRZEWOWĄ NA DACHU WYKONAĆ DRUTEM FeZn d=8mm
 - ZWODY PIONOWE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ WYKONAĆ DRUTEM FeZn d=8mm PROWADZONYM POD TYNKAMI W RIURZE NIEPALNEJ W PASIE 0,5 W WIELKIE NIEPALNEJ.
 - ZWODY PIONOWE W CZĘŚCI NOWEJ WYKONAĆ DRUTEM FeZn d=8mm PROWADZONYM NA UCHWYTACH ODSTĘPOWYCH.
 - UZIOM OTOKOWY PROWADZIC TASMĄ STALOWĄ FeZn 25x4mm
 - W ODLEGŁOŚCI 1m OD BUDYNKU I GŁĘBOKOŚCI 0,8m
 - W BUDYNKU WYKONAĆ GŁÓWNA SZYNĘ WYROWNAWCZĄ.
 - INSTALACJĘ ORAZ ZBIORZENIE BUDYNKU I KONSTRUKCJĘ STALOWE
 - INSTALACJĘ ZASILAJĄCĄ I TELEKOMUNIKACYJNĄ NA DACHU PROWADZIC W KORYTAKACH ZAMKNIĘTYCH
 - DLA INSTALACJI ANTENOWYCH WYKONAĆ DODATKOWĄ IGŁCIE.
 - INSTALACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 62305-1-4/.
 - URZĄDZENIA WENTYLACJI WYKONAĆ I POŁĄCZYĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTA URZĄDZEŃ.
 - NA DACHU WYKONAĆ INSTALACJĘ PODGRZEWANIA RIENIEN I RIUR SPUSTOWYCH.
 - URZĄDZENIA POŁĄCZYĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

- OZNACZENIA:**
- UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4mm
 - ZINOD POZIOMY I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCA - DRUT FeZn D=8mm
 - POŁĄCZENIE WYROWNAWCZE GŁÓWNE FeZn 25x4mm
 - POŁĄCZENIE SPAWANE
 - ZŁĄCZE UNIWERSALNE
 - ZŁĄCZE KONTROLNE
 - IGŁCICA

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI ODGRZEWOWEJ / WYROWNAWCZEJ	skala: 1:100
obiekt: Centrum Akceptacji / Aktywizacji Społecznej	branża: ELEK.
adres budowy: Fabryk, ul. Wymienia 13, działka nr 289	
projektant: mgr inż. Wojciech Falcowski	podpis:
uprawnienie nr GP-KZ-7342/11994 w specjalności instalacyjno-inżyniering w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
mgr inż. Wojciech Falcowski	podpis:
uprawnienie bud. do projektowania w specjal. instal. w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - upr. nr: KUP/0706/PWC/06	
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	data: 15.11.2019
ul. Między 1A/104, 85-011 Bydgoszcz	strona: 02
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 680 544 144	