



L.p.	Rodzaj pomieszczenia
2.1	Klatka schodowa
2.2	Komunikacja
2.3	Pomieszczenie porządkowe
2.4	Pomieszczenie socjalne WTZ
2.5	Biura WTZ
2.6	Pokój do indywidualnego poradnictwa / gabinet pomocy doradźnej
2.7	Gabinet dyrektora
2.8	Pracownia
2.9	Pracownia
2.10	Warsztaty samobsługi i zaradności życiowej
2.11	Sala wielofunkcyjna
2.12	Sala wielofunkcyjna
2.13	Komunikacja
2.14	Klatka schodowa
2.15	WC K personelu
2.16	WC M personelu
2.17	WC męskie WTZ
2.18	WC kobiet oraz dla osób niepełnospr. WTZ
2.19	Pracownia
2.20	Pracownia
2.21	Pracownia
2.22	Pracownia
2.23	Sala ogólna
2.24	Komunikacja

LEGENDA:

- Przewody instalacji c.t. z rur stalowych czarnych ze szwem, prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego i pod stropem.
- Przewody instalacji c.o. z rur stalowych czarnych ze szwem, prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego i pod stropem.
- Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE, prowadzić w warstwie posadzki.

UWAGA:

- Izolacja przewodów wg części opisowej.
- Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą Hilti typ CFS-S ACR o odpowiedniej odporności ogniowej.
- W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
- W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA - INSTALACJE OGRZEWACZE	skala: 1:100
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	branża: SANITARNA
adres budowy: Pałerek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: mgr inż. Maciej Sakowski KUP/0129/POOS/14	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Bartunek KUP/0074/PWOS/15	podpis:
opracowanie:	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	
data: 21.10.2016	
nr rys.: C03	