

OWO.272.3.2017

Nakło nad Notecią, 18.05.2017.

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku (nr 36)

OWO.272.3.2017

Dnia 24.05.2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„W związku z przygotowaniem oferty w przetargu na realizację zadania: „Budowa Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku” zwracam się z prosimy o udzielenie wyjaśnień:

- w opisach stolarki jest zaproponowany model drzwi FIORD z firmy Pol-Skone, jednak nie występuje on w rozmiarze 100' w świetle przejścia, max. w rozmiarze 90. Nie występuje również w wersji dwuskrzydłowej, tym samym prosimy o zaproponowanie innego modelu drzwi. Nadmieniam, że inni producenci również nie oferują drzwi w podobnej stylistyce, w rozmiarze większym niż 90 cm,

- czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drzwi w laminacie CPL w kolorze antracyt, który jest zbliżony do koloru RAL 7026”.

Odpowiedź

1. Producent jest podany przykładowo – każdy oferent ma prawo do zaproponowania równoważnego rozwiązania o wymaganych parametrach technicznych.
2. Wszystkie drzwi muszą posiadać wymagane parametry techniczne w zakresie odporności na zarysowania z przeznaczeniem dla obiektów użyteczności publicznej (laminat HPL lub równoważny). Zamawiający dopuszcza kolorystykę zbliżoną do kolorów określonych na bazie kolorystyki RAL.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

