

OZNACZENIE:

liniowa instalacja c.w. lub z.w.
 projektowana instalacja c.w.
 projektowana instalacja z.w.
 projektowana cyrkulacja c.w.

UWAGI:

- Instalację c.w.u., z.w.u., cyrkulacji należy wykonać z rur wielowarstwowych;
- Przewody instalacji c.w.u., z.w.u., cyrkulacji należy układać pod sufitem lub w warstwie izolacyjnej wywielki (odstęp z w.w. w pomieszczeniu 0.3 do miejsca w którym rura wychodzi nad posadzkę) z wytycznymi producenta, w odległości z planu (P.U.);
- Lokalizacja armatury została przedstawiona na rzucie rozpatrywanej kondygnacji;
- Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiercenia potrzebne do przeprowadzenia instalacji;
- Podłączenie przewodów wewnętrznych należy wykonać za pomocą usłówek i zawiesz systemowych producenta rur wodociągowych;
- Wszystkie połączenia wodociągowe do poszczególnych przyborów należy wykonać np. z przewodu Ø16x2,0mm;
- Pozostałe informacje dotyczące wykonania instalacji znajdują się w opisie technicznym, który został dołączony do niniejszego opracowania. Projekt należy rozpatrywać łącznie z całą częścią rysunkową i opisową sporządzonego opracowania;
- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoz. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).